РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН
МБОУ «КОСТЕКСКАЯ СОШ ИМ. Б.Ш. БАКИЕВА»

СОГЛАСОВАНО

Председателем первичной профсоюзной организации Черивмурзаевой С.Б.
_____«___»_____2020г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБОУ "Костекская СОШ им.Б.Ш. Бакиева"
Алиев А.А.
«___»_____2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № ПЕДАГОГ/5

по пожарной безопасности в кабинете цифровых и гуманитарных профилей «Точка Роста» ИОТ–013–04

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Помещение кабинета постоянно должно содержаться в чистоте.
1.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
1.3. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение кабинета и закрыть его, обесточив электросеть.
1.4. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для приведения их в пожаробезопасное состояние.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

2.1. Курить в помещении кабинета.
2.2. Пользоваться нестандартными (самодельными) электроприборами
2.3. Применять электропровода с поврежденной изоляцией, самодельные предохранители.
2.4. Использовать неисправные штепсельные соединения для включения электроприборов в сеть.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону **01** и директору школы или заменяющему его работнику.
3.2. Принять меры к эвакуации детей из помещения кабинета и здания школы.
3.3. Одновременно силами добровольной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.
3.4. Покидая помещение кабинета, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Заведующий кабинетом _____ / ____Джанакаева З.А.__ /

"СОГЛАСОВАНО" Заместитель руководителя учреждения по хозяйственной работе _____ / _Атавов А.А._____/