

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Дагестан**  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт,  
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**  
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail: gkt112@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 54/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному образовательному учреждению «Костекская средняя  
общеобразовательная школа им. Б.Ш. Бакиева» (МКОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева»),  
Директору МКОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева» Алиеву Абдулазиму Абукеримовичу*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбеков-го районов по пожарному надзору № 54  
(наименование органа ГПН)

от « 27 » марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 02 » апреля 2018 г. по 16 ч 00 мин. « 03 » апреля 2018 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому  
и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

*майором внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем*  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного образовательного учреждения «Костекская средняя общеобразователь-  
ная школа им. Б.Ш. Бакиева» (МКОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева»), по адресу: РД,  
Хасавюртовский район, с. Костек.*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директором МКОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

*Алиевым Абдулазимом Абукеримовичем*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного до-	Срок устранения нарушения требования пожарной безо-	Отметка (подпись) о выполнении (указыва-
Пред-писа-са-ния				

1.	2.	кумента по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пасности	ется то ко выпол нение)
1.	3.	4.	5.	
1	Обеспечить устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций зданий МКОУ, а также осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21	25.02.2019	
2	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ, п.24	25.02.2019	
3	Не допускать в помещениях МКОУ эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ, п/п в) п. 42	25.02.2019	
4	Обеспечить доступность подъезда пожарной техники к источнику наружного противопожарного водоснабжения и забора воды в любое время года. Направление движения к пожарному водоему обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до ее месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55	25.02.2019	
5	Организовать проведение проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформить акт проверки.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	25.02.2019	
6	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно <u>пунктам 468 и 474</u> настоящих Правил и <u>приложениям N 1 и 2</u> , а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 70	25.02.2019	
7	Не допускать в учебном корпусе № 1 МКОУ применение на путях эвакуации для отделки стен общих коридоров здания материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.6.25* СНиП 21-01-97*	25.02.2019	
8	Оборудовать здания МКОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.3.16 СНиП 31-06-2009	25.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

в феврале 2019 г.  
(квартал, месяц)

Заместитель начальника ОНД Гаджиев Казум Тарланович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» апреля 2018г.



Предписание для исполнения получил:

✓ [Handwritten Signature]  
(подпись)

Директор МКОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева» Алиев Абдулазим Абукеримович  
(должность, фамилия, инициалы)

«03» апреля 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 39-99-99**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Алиев Абдулазим Абукеримович

Действителен с 09.04.2021 по 09.04.2022